

2019.10

SC02B

2按键带自校正功能的容性触摸感应器

1. 概览

1.1 概述

SC02B 是带自校正的容性触摸感应器，可以检测 2 个感应盘是否被触摸。它可以通过任何非导电介质（如玻璃和塑料）来感应电容变化。这种电容感应的开关可以应用在很多电子产品上，提高产品的附加值。

1.2 特性

- ◇ 2 个完全独立的触摸感应按键
- ◇ 保持自动校正，无需外部干预
- ◇ 按键输出经过完全消抖处理
- ◇ 并行一对一输出
- ◇ 所有按键共用一个灵敏度电容
- ◇ 感应线长度不同不会导致灵敏度不同
- ◇ 2.5V ~ 6.0V 工作电压
- ◇ 符合 RoHS 指令的环保 SOP8 封装

1.3 应用

- ◇ 替代机械开关
- ◇ 家庭应用（电视、显示器、键盘）
- ◇ 玩具和互动游戏的人机接口
- ◇ 门禁按键
- ◇ 灯控开关
- ◇ 密封键盘面板

1.4 封装

SC02B采用SOP8封装




图1-1: 封装简图

1.5 管脚

表1-1: 管脚汇总

管脚顺序	名称	类型	功能	不使用时
1	GND	Pwr	电源地	-
2	CMOD	I/O	接电荷收集电容	-
3	CDC	I/O	接灵敏度电容	-
4	CIN0	I/O	感应按键0检测输入	悬空
5	CIN1	I/O	感应按键1检测输入	悬空
6	OUT1	OD	感应按键1输出	悬空
7	OUT0	OD	感应按键0输出	悬空
8	VDD	Pwr	电源	-

管脚类型

I	CMOS 输入
I/O	CMOS 输入/输出
OD	NMOS 开漏输出
Pwr	电源 / 地

1.6管脚说明

VDD, GND

电源正负输入端。

CMOD

电荷收集电容输入端，接固定值的电容，和灵敏度无关。

CDC

接灵敏度电容，电容范围是最小5pf，最大100pf。根据使用环境选择合适的电容值，数值越小，灵敏度越高。

CIN0~CIN1

接感应盘，是感应电容的输入检测端口。

OUT0~OUT1

并行一对一输出端口，分别对应CIN0~CIN1。端口内部结构为带上拉电阻的NMOS开漏输出，输出弱高或强低电平，有效电平是强低电平。

2. 芯片功能

2.1 初始化时间

上电复位后，芯片需要200ms进行初始化，计算感应管脚的环境电容，然后才能正常工作。

2.2 灵敏度设置

灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小，灵敏度越高。**电容范围是最小5pf，最大100pf**。数值越小，灵敏度越高。为了保证灵敏度的一致性，CDC电容要求使用10%或以上的精度的涤纶电容、NPO材质电容或者COG材质电容为最佳。务必在PCB布局时，将CDC电容尽量贴近IC放置。

2.3 自校正

根据外部环境温度和湿度等的漂移，按键电容基准参考值也会发生漂移，芯片会自动调整校正每个按键的电容基准参考值，以适应当前环境的变化。

当检测到按键后，芯片会立即停止校正一段时间，这段时间大约100秒。停止校正时间一到，芯片会继续自校正，如果当前按键还是持续有效，按键信息会被当做环境的漂移立即被更新，也就是说检测按键有效的时间不会超过100秒。

2.4 触摸反应时间

每个通道大约每隔4.5ms采样一次。经过按键消抖处理以后，检测到按键按下的反应时间大概是28毫秒，检测按键离开的反应时间大概是18毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒20次。

2.5 输出逻辑

触摸输出有两种状态：弱高或强低。有触摸时，输出强低，无触摸时，输出弱高。

2.6 采样周期




图 2-1：正常模式下采样周期图示

注 T_s ： 单个按键采样周期，时间大约860微秒

T_{sin} ： 正常模式采样间隔，时间大约4.5毫

3. 应用

3.1 应用电路




图 3-1 : 应用电路

注:

1. Cmod是电荷收集电容, 通常取值范围在1nf~10nf, 典型值是4.7nf。
2. Cdc是灵敏度电容, 取值范围是最小5pf, 最大100pf, 电容取值越小, 灵敏度越高。
3. OUT0~OUT1输出引脚内部集成10K的上拉电阻, 可以直接与单片机连接, 无需再接上拉。

4. 详细参数

4.1 额定值*

工作温度	-40 ~ +85°C
存储温度.....	-50 ~ +150°C
最大Vdd电压.....	-0.3 ~ +6.0V
管脚最大直流输出电流.....	±10mA
管脚容限电压.....	-0.3V ~ (Vdd + 0.3) Volts

* 注意: 超出上述值可能导致芯片永久损坏

4.2 电气特性

表4-1: 电气参数 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vdd		2.5		6.5	V
电流损耗	Idd	VDD=5.0V		0.73		mA
		VDD=3.3V		0.51		mA
上电初始化时间	Tini			200		ms
感应管脚电容范围	Cin				$2.5 \cdot C_{dc}^1$	
OUT0~OUT1输出电阻	Zo	$\Delta C_{in} > 0.2\text{pF}$		50		Ohm
		$\Delta C_{in} < 0.2\text{pF}$		10K		
OUT0~OUT1输出灌电流	Isk	VDD=5V			10.0	mA
最小检测电容	ΔC_{in}	CDC=15pf		0.2		pF

注: ¹ 如果感应管脚寄生电容超过2.5倍的Cdc电容, 芯片不能正常工作 (绝大多数情况无需考虑这个限制)

4.3 封装尺寸图 (SOP-8)




图 4-1: SOP8封装示例


表4-2: 封装尺寸参数

符号	毫米单位			英寸单位		
	最小	典型	最大	最小	典型	最大
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
C	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	.0148	0.156	0.163
e	--	1.27	--	--	0.050	--
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	--	8°	0°	--	8°

5. 电容按键传感器

5.1 触摸按键材料及形状

触摸按键可以是任何形状的导体，中间可以留孔或者镂空，但要保证一定的平面面积。建议使用直径大于12mm 的圆形或者方形，注意避免尖端效应。触摸感应盘可以用 PCB 铜箔、金属片、平顶圆柱弹簧、导电棉、导电油墨、导电橡胶、导电玻璃的 ITO 层等。图5-1所示：



按键感应盘可以是实心或中空矩形、圆形，多边形

图 5-1: 不同形状按键感应盘示例

5.2 触摸感应盘的尺寸

触摸感应盘的尺寸大小：最小4mmX4mm，最大30mmX30mm。实际面积大小根据灵敏度的需求而定，面积大小和灵敏度成正比。一般来说，按键感应盘的直径要大于面板厚度的4倍，并且增大电极的尺寸，可以提高信噪比。各个感应盘的形状、面积应该相同，以保证灵敏度一致。通常，在绝大多数应用里，12mmX12mm是个典型值。

5.3 触摸触摸PAD和触摸面板的连接方式

- (1) 当用PCB的铜箔做触摸PAD时，直接将触摸PAD用两面胶粘在触摸面板上。
- (2) 使用带弹簧的贴片做触摸PAD，必须将触摸PAD顶在面板上。
- (3) 使用导电橡胶或导电棉，导电橡胶或导电棉底端粘在PCB的铜箔上，顶端作为感应盘紧贴在面板上。
- (4) 导电油墨或ITO做成柔性PCB，插在触摸端口的接口里。

5.4 触摸面板的选择

面板必须选用绝缘材料，可以是玻璃、聚苯乙烯、聚氯乙烯（pvc）、尼龙、树脂玻璃等。在生产过程中，要保持面板的材质和厚度不变，面板的表面喷涂必须使用绝缘的油漆。在触摸感应盘面积一定的情况下，面板的厚度和材质决定灵敏度。

通常面板厚度设置在0~10MM之间。不同的材料对应着不同的典型厚度，按键感应盘表面要平整，且必须紧密贴在面板上，中间不能有空气间隙。

在实际应用的时候，客户根据实际需要，找到理想的折中值。下面的表格是PAD大小和不同材质面板厚度的推荐值。

表 5-1: PAD大小与不同面板厚度的推荐值

PAD直径 (MM)	亚克力(介电 常数 2.6~3.7) (MM)	树脂玻璃(介 电常数 3.4)	ABS(介电常 数 3.8~4.5)	云母片(介电 常数 4~8)	普通玻璃 (介电常数 7.6~8.0)
8	2.25	2.5	3	4.1	5
10	3.25	3.8	4.3	6.2	8
12	4.5	5.1	5.6	8	10
14	5.5	6	6.8	10	12.5

6. 电源

6.1 直流稳压器

SC 系列触摸芯片通过测量电容的微小变化反应触摸输出，因此要求电源的纹波和噪声要小，要注意避免由电源串入的外界强干扰。尤其应用于电磁炉、微波炉时，必须能有效隔离外部干扰及电压突变，因此要求电源有较高稳定性。建议采用如下图所示的 7805 组成的稳压电路。




图 6-1: 7805组成稳压电路

在PCB排版时，如果环境较恶劣，建议预留上图中电感T1焊盘，应对电磁炉等高噪声的干扰。在普通的应用中，可以不需要此电感。

6.2 稳压器件的放置

PCB LAYOUT 的时候，7805 电源组器件尽量靠近芯片的 VDD 和 GND 管脚。7805 电源组器件尽量与触摸芯片放在同一电路板上，并集中放置，杜绝电源连线过长带来噪声。

6.3 高噪声条件下的注意事项

在高噪声环境应用时，应避免高压(220V)、大电流、高频率操作的主板与触摸电路板上下重叠安置。如无法避免，应尽量远离高压大电流的器件区域或在主板上加屏蔽。

6.4 使用主机的 5V 电源

如果用户直接使用主机的 5V 电源，要接如下图的滤波电路，滤波电路中的C3 电容和C2 电容的放置规则 和 6.2 相同。




图 6-2: 5V电源的滤波电路

7. 触摸感应电路PCB的设计

7.1 电源线的布线设计

触摸属于模拟敏感器件，同一系统的其他子单元的的电路要避免影响到触摸部分的电路，所以触摸电路部分的 VCC 电源线要单独走线，线长尽量短，走线要适当加粗。

7.2 地线的布线设计

触摸芯片的地线不要和其他电路共用，最好单独连到板子电源出入的接地点，也就是通常说的“星形接地”。电路的数字和模拟部分的电源和地分开用星型接法连接。

7.3 触摸应用电路外围元器件的布线设计

触摸芯片的退耦电容，CMOD电容，CDC电容及触摸限流电阻尽量要紧靠芯片放置，走线距离尽量短。

7.4 PAD与IC的感应盘输入引脚之间的连线

触摸IC尽量要放在中心位置，尽量触摸IC到各个PAD之间的距离基本平衡。

PAD输入端的走线，单面板走线建议是8MIL~13MIL，双面板走线建议是5~8mil。在工艺允许的情况下，建议越细越好。

PAD输入端到触摸IC的连线不要跨越其他信号线。尤其不能跨越强干扰、高频的信号线。

PAD输入端到触摸IC的连线周围0.5MM尽量不要走其他信号线。

7.4 铺地规则

触摸 IC 及其相关的外围电路要铺地，可以有效提高产品抗干扰能力。铺地的注意要点如下：

- (1) 触摸PAD与铺地的距离推荐1.5MM~2.0MM之间，在这个距离区间内，可以有效平衡系统的抗干扰度和触摸的灵敏度。




图7-1：触摸PAD离铺地1.5MM以上

- (2) 触摸PAD周围要铺地，触摸PAD正对反面的铺地要做镂空处理，减少寄生电容，改善灵敏度，且要尽量不要放置其他器件或者存在大面积铜箔，不走其他高频信号。




图7-2：触摸PAD正背面镂空

- (3) 触摸信号线离铺地距离保持在15mil以上，且相邻触摸信号线之间也要尽量保持在15mil以上，避免产生串扰。如下图所示：




图7-3：触摸信号线距离铺地及相邻触摸信号线保持15mil以上

- (4) 建议触摸IC及其相关的外围电路要用实铜铺地，增强芯片本身的抗干扰能力。